



ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
«SPECTR ENERGY GROUP»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

160005, Шымкент қ., 3 мөлтек ауданы, 4 «А»
тел./факс: 8 /7252/35-36-33

160005, г. Шымкент, 3 мкр., 4 «А»
тел./факс: 8 /7252/35-36-33

Қуат сараптамасының
қорытындысы

Заклучение
энергетической экспертизы

Исх. № 0054
От "15" 09 2023 г.

Обследование технического состояния электроустановок:

ГККП «Ясли детский сад «АККУ»

Адрес: Ордабасинский р/н Кажымуканский с.о., с. Темирлановка,
Жепаева №1

Составлено экспертом ТОО «SPECTR ENERGY GROUP» Бектурсунов. Е

На основании акта № 0054 от 15.09.2023г. установлено, что
техническое состояние электроустановок в целом удовлетворительное,
соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

Электроустановки пригодны к эксплуатации.

Эксперт :



Бектурсунов. Е



ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
«SPECTR ENERGY GROUP»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

160005, Оңтүстік Қазақстан облысы,
Шымкент қ., 3 мөлтек ауданы, 4 «А»
тел./факс: 8 /7252/ 35-36-33

160005, Южно-Казахстанская область,
г. Шымкент, 3-й мкр. 4 «А»
тел./факс: 8 /7252/ 35-36-33

Исх. № 0054
От "15" 09 2023 г.



САРАПТАМА ТЕКСЕРУ АКТЫ
АКТ ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Наименование предприятия: ГККП «Ясли детский сад «АКҚУ»
Адрес: : Ордабасинский р/н Кажымуканский с.о., с. Темирлановка, Жепаева №1
Наименование экспертной организации: ТОО «SPECTR ENERGY GROUP»
Адрес: г. Шымкент, ул Кожанова б/н, тел.8(7252)31-98-54.

Уполномоченное лицо предприятия: Жолдыходжаева Ж.

Обследование проводилось экспертом ТОО «SPECTR ENERGY GROUP»
Бектурсунов. Е

Причина обследования: Экспертное обследование технического состояния
Электроустановок

Обследованием установлено:

1. Электроснабжение электроустановок осуществлено ВЛ -04 кВ от протяженностью КТП-10/04 №-375 ВЛ -10КВ ф. «Райцентр» от ПС -35/10 «Темирлановка»
2. ВЛ-0,4 кВ кабельни ввод
3. Технические условия №-01-3589 от 30. 12. 2013 г Р- 15 кВт

Техническое состояние электроустановок удовлетворительное, соответствует требования ПУЭ, ПТЭ и ПТБ. Ответственность за электр безопасность Жолдыходжаева Ж. прошедший проверку знаний по ПТЭ и ПТБ на III квалификационную группу до 1000В, берет на себя.

Электроустановки пригодны к эксплуатации.

Эксперт

Бектурсунов. Е

Представитель:

Потребителя: ✓

0054

Электротехническая лаборатория
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО « Spectr-Energy-Group »

Технический отчет

По обследованию и профилактическим испытаниям
Электрооборудований ГККП «Ясли детский сад «Аққу»
Ордабасинский р/н с.Темирлановка, ул. Жепаева №1

В данном отчете подшито и пронумеровано 3 листа

Руководитель:

15 сентябрь 2023г.



ТОО « Spectr-Energy-Group »

Предприятие: ГККП «Ясли детский сад «Акку»

Объект: Детский сад

Ордабасинский р/н с.Темирлановка, ул. Жепаева №1

ПРОТОКОЛ № 1
Измерения сопротивления изоляции проводов и н./ в. кабелей

№	Наименование присоединения	Марка провод а, кабеля	Кол-во жил и сечений	Рабочее напряж.	Сопротивление, изоляция и МОМ					
					A-B	A-C	B-C	A-O	B-O	C-O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной ШУ			0,4 кВ	400	400	400	230	230	230
2	Отходящи ШУ			0,4 кВ	400	400	400	230	230	230
3	Освещение 1	АППВ	2x2,5мм ²	0,22 кВ	-	-	-	40	-	-
4	Шт.розетки 1	АППВ	2x2,5мм ²	0,22 кВ	-	-	-	40	-	-
5	Освещение 2	АППВ	2x2,5мм ²	0,22 кВ	-	-	-	20	-	-
6	Шт.розетки 2	АППВ	2x2,5мм ²	0,22 кВ	-	-	-	30	-	-

Измерение и испытание изоляции производились для каждой фазы относительно двух заземленных.

Во время испытаний не замечалось скользящих разрядов, толчков тока утечки или нарастания тока утечки. после установившегося значения испытательного напряжения.

Прибор : Мегомметр, тип Ф4100/5, № 185499, 2,5кВ

Заключение: Замеры соответствуют ПУЭ

Испытания производил:  Беккурсунов.Е

Руководитель бригады:  Беккурсунов.Е



ТОО « Spectr-Energy-Group »

Предприятие: ГККП «Ясли детский сад «Акку»

Объект: Детский сад

Ордабасинский р/н с.Темирлановка, ул. Жепаева №1

ПРОТОКОЛ № 3

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Результаты внешнего осмотра (целостности и , надежности заземляющих устройств)
удовлетворительное

Характеристика грунта и его состояние суглинок (III категории)

Метеорологические данные 12 с Сухо

№ п/п	Объект измерения (заземлитель или заземляющее устройства)	Сопр.по норме (или по проекту) (ОМ)	Сопр. измеренное (ОМ)
1	Контур заземления	4,0	3,9

Примечание: Замеры производили прибором : Омметр типа М-416; №539538

Заключение Результаты замеров соответствуют ПУЭ

Проверку и измерение произвели

Проверил

Бектурсунов.Е

Бектурсунов.Е



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ
МЕМЛЕКЕТТІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ҚАДАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
КОМИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ
И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
И КОНТРОЛЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
на проведение энергетической экспертизы

Дубликат

" 5 " февраля 20 14 г.
(дата)

Выдано Товариществу с ограниченной ответственностью
(полное наименование юридического лица, БИН (РНН)
«Spectr Energy Group» БИН 090240002841 (РНН 582100294208)

Местонахождение: Республика Казахстан, город Шымкент,
(почтовый адрес юридического лица)
ул. Искра, 22.

Категория экспертной организации: 1 (первая) – на проведение энергетической экспертизы энергопроизводящих, энергопередающих организаций и потребителей электрической и тепловой энергии с присоединенной мощностью электрических установок до 500 кВА (КилоВольтАмпер) и выше и (или) тепловых установок до 1 Гкал/час (Гигакалорий в час) и выше

Свидетельство действует на всей территории Республики Казахстан.

Руководитель (уполномоченного органа)

Председатель

(должность, Ф.И.О., подпись)

А. Турлубек



СА № 000181

7«Аққу» бөбекжай-балабақшасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйым атауы)

Шығыс № 71

«20» 12 2022 ж

Мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру
бойынша комиссия төрағасы

«Аққу» бөбекжай - балабақшасы ЖШС

Меңгеруші м.у.а:  Канаева М.Е.

«Аққу» бөбекжай-балабақшасы ЖШС-де төмендегі көрсетілген
техникалық базаның бар екенін мәлімдеймін:

- 1.Бейне бақылау (жалпы саны: 28, оның ішкі нүктесі 24, сыртқы нүктесі 4)
- 2.Дабыл нүктесі (№ТК/709 «-Ер Нур Security-» ЖШС күзет агенттігі
келісімшарты «14» 12 2022 ж),
- 3.Дыбыстық хабарлама 4 шт

«Аққу»
М.у.а: М.Қанаева



